

Munka neve		Csörög, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telken Új építésű Általános Iskola K I V I T E L I T E R V - 2017 október hó	
Alaprajzi jel	Ab9		
Megnevezés	Ablak		
Méretek	4950/2100 mm NM		
Mellvédmagasság	500 mm		
Tok típus	Schüco Living 82A5 7 kamrás műanyag tok, külső oldalon színezett kialakítással		
Szárny	Schüco Living 82A5 7 kamrás műanyag szárny, külső oldalon színezett kialakítással		
Falazati típus	30 cm vtg. kerámia teherhordó homlokzati főfal (külső hőszigetelés+tégla burkolat) 300 + 100 + 150 mm		
Tokmagasítás/vaktok	---		
Vasalat	Pánt: nyíló / bukó-nyíló vasalat	Kilincs, zár:gyárilag kialakított	
Küszöb	---		
Felületkezelés	belső oldal fehér, külső oldal színfóliás Chartwell zöld színben.		
Üvegezés	Hőszigetelt többrétegű üvegezés, 4:-16-4-16-:4 (44) mm vtg. - argongáz		
		Összesen:	
Földszint		1	db
Emelet		-	db
Összesen		1	db
Megjegyzés: Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Gyártás csak helyszíni felmérés alapján történhet.			
Ábra lépték: M=1:50			
Energetikai jellemzők (műanyag): Üvegezés: $U_g = 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$, Üvegezés g értéke: 0.520 Keret, tok: $U_f = 1.40 \text{ W/m}^2\text{K}$; szélesség = 70 mm Távtartó: Meleg távtartó $\Psi_g = 0.040 \text{ W/mK}$			
			